



Golub-Dobrzyń, 13.01.2021 r.

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 00-03, fax 56 683 52 76
KIP 5030037022 REGON 871118589

SG.2710.14.5.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach**”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 2:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji nawierzchni

Odpowiedź:

Nawierzchnia jezdni KR3:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P gr. 7 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanek niezwiązanych C90/3 (KŁSM 0/31,5) grubość warstwy 20 cm
- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm
- zagęszczone istniejące podłoże gruntowe


Z up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta