



Gmina Golub-Dobrzyń
Pl.1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,
tel. /056/ 683 54 00 do 03; fax. /056/ 683 52 76
www.uggolub-dobrzyn.pl, e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 00-03, fax 56 683 52 76
5030037022 REGON 871118589

Golub-Dobrzyń, 27.08.2020r.

SG.2710.7.6.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Płachoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998”

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym projektu zagospodarowania terenu w punkcie 5.3.0 jest napisane, że projektuje się wykorzystanie istniejącej nawierzchni jezdni jako podbudowy poprzez wyrównanie i wzmocnienie mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. średnio 20 cm. W opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej w punkcie 4.2.3 jest napisane, że projektuje się wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 warstwą gr. 20 cm. W przedmiarze w pozycji 12 d.1.3 jest wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm (20 cm). Prosimy o jednoznaczne podanie grubości warstwy podbudowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem do projektu oraz przedmiarem robót, projektuje się wykorzystanie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni jako dolnej warstwy podbudowy. Po jej rozłożeniu, wyrównaniu i zagęszczeniu, zaprojektowanie jej wyrównanie warstwą kruszywa łamanego gr. 20 cm na całej szerokości projektowanej podbudowy. Pozycja ta jest wskazana w przedmiarze pod nr 12.

Z up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta