



Golub-Dobrzyń, 21.01.2021 r.

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 00-03, fax 56 683 52 76
NIP 5030037022 REGON 871118589

SG.2710.14.7.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania pod nazwą: **„Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach”**

Pytanie nr 1:

Czy szafka sterująca oświetleniem ulicznym „Roś” została wcześniej wykonana, czy należy ująć ją w wycenie?

Odpowiedź: Szafka sterująca oświetleniem ulicznym została wcześniej wykonana. W związku z tym nie należy jej wyceniać.

Pytanie nr 2:

Czy ułożono kabel zasilający słupy oświetleniowe w obwodzie III na odcinku od projektowanej szafki sterującej do słupa nr 9/III z odpowiednimi zapasami umożliwiającymi montaż pozostałych słupów oświetleniowych?

Odpowiedź: Kabel zasilający słupy oświetleniowe w obwodzie III na odcinku od projektowanej szafki sterującej do słupa nr 9/III został ułożony wraz z odpowiednimi zapasami umożliwiającymi podłączenie pozostałych słupów oświetleniowych.

Pytanie nr 3:

Czy ilość opraw i wysięgników wskazanych w przedmiarze robót poz. 12 jest prawidłowa? Zgodnie ze schematem ideowym oświetlenia-Roś rys. nr 3, w obwodzie nr I na słupie nr 9/1 przewidziano 2 szt. opraw oświetleniowych na wysięgniku dwuramiennym. Tym samym ilość opraw w przedmiarze poz. Nr 12 zwiększa się o 1 szt. Dodatkowo należałoby zmienić pozostałe pozycje przedmiaru związane z montażem opraw oświetleniowych.

Odpowiedź: Zakres zadania obejmuje montaż 27 szt. opraw oświetleniowych. Poz. 12 przedmiaru jest prawidłowa. Na schemacie ideowym błędnie wskazano 2 oprawy na słupie nr 9/I.

Z up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta