

Golub-Dobrzyń, 21.02.2019r.

TI.2710.5..2019

.....
.....
.....

Dotyczy postępowania na: **Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk**

Pytania:

1. Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia?
2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Zielonych Zamówień Publicznych i Unijnych kryteriów w zakresie oświetlenia ulicznego. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3. Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
3. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: -EN 60598-1, EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego
4. Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według Zielonych zamówień publicznych i kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU

Odpowiedzi:

Dotyczy pytań nr 1-4

Projektowane oświetlenie nie dotyczy oświetlenia dróg a punktowego doświetlenia placu wiejskiego więc stosowanie norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania na które powołuje się wnioskujący jest bezpodstawne. W przypadku tym nie ma konieczności zapewnienia ciągłości naświetlenia oświetlanego terenu. Z tego powodu jego zastosowanie nie wymaga załączenia obliczeń fotometrycznych. Jego wskazane w dokumentacji projektowej parametry można uzupełnić o:

- barwa światła biała min. 3500K,
 - wydajność świetlna 120 lm/W
 - długość wysięgnika oprawy 0,6 - 1,6 m,
 - konstrukcja słupa stalowa stożkowa ocynkowana malowana proszkowo,
 - moc turbiny wiatrowej min. 300W,
 - moc modułu fotowoltaicznego min. 2x150W
 - akumulatory min. 2x120Ah,
 - oprawa montowana na wysokości min. 6,0 m,
- Pozostałe parametry zgodnie z podanymi w projekcie.


Z up. WÓJTA
mgr Krzysztof Pierzka
Sekretarz Gminy