

Golub-Dobrzyń, 14.02.2019r.

TI.2710.4.4.2019

.....  
.....  
.....

Dotyczy postępowania na: **Przebudowę świetlicy wiejskiej we Wrockach.**

**Pytania:**

1. Jakie urządzenia klimatyzacyjne mają być zastosowane na w/w obiekcie?

**Odpowiedzi:**

1. Należy zastosować urządzenia klimatyzacyjne o mocy 14kW każde, zgodnie z przedmiarem.

Z up. WÓJTA  
mgr Krzysztof Pieczka  
Sekretarz Gminy

