

SG.2710.2.4.2020

Golub-Dobrzyń 29.05.2020 r.

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś - Lisewo w miejscowości Nowawieś”

Pytania:

1. Czy Inwestor ma prawo własności nad działkami, na których odbywać ma się inwestycja? Odp. Tak.
2. Czy rozliczenie inwestycji ma charakter obmiarowy czy ryczałtowy? Odp. Ryczałtowy
3. Czy Inwestor dopuszcza fakturowanie comiesięczne? Odp. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów comiesięcznych.
4. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 5cm – szer. 4,2m może być wykonana z kruszywa wapiennego Odp. Górna warstwa podbudowy może zostać wykonana z KŁSM wapiennego frakcji 0/31,5.
5. Czy w przypadku wystąpienia znacznych rozbieżności ilościowych pomiędzy przedmiarem a faktycznym obmiarem Inwestor przewiduje zwiększenie należności w stosunku do Wykonawcy? Odp. Nie

Odpowiedzi:

1. Tak.
2. Ryczałtowy
3. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów comiesięcznych.
4. Górna warstwa podbudowy może zostać wykonana z KŁSM wapiennego frakcji 0/31,5.
5. Nie


Z up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta