

TI.2710.15.3.2015

Golub-Dobrzyń, dnia 31.08.2015

**GMINA
GOLUB-DOBRZYŃ**
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056 683 54 01, fax 056 683 52 76
NIP:5030037022 REGON:871118589

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Pytanie1:

Na stronie internetowej nie jest dostępny kosztorys. Czy w takiej sytuacji mogę dołączyć własny kosztorys sporządzony oddzielnie dla każdego z obiektów?

Odpowiedź 1.

Kosztorys może być sporządzony we własnym zakresie przez Wykonawcę.

Pytanie 2:

Zapytanie dotyczy parametru „Napięcie przy otwartym obwodzie U_{oc} ” w Programie Funkcjonalno-Użytkowym podana jest informacja, że ma być ono $\geq$ (większe równe) 38 V. Taka wartość ogranicza możliwość wyboru producentów paneli fotowoltaicznych a nawet sugeruje wybór konkretnego producenta. Dodatkowo ustalenie napięcia przy otwartym obwodzie U_{oc} na 38 V premiuje panele o mocy 265 Wp i wyższej, co niekorzystnie wpłynie na procedurę przetargową (ograniczy wybór paneli fotowoltaicznych, z jakich będą mogli skorzystać oferenci). Prosimy o dopuszczenie do procedury przetargowej paneli, w których parametr „Napięcie przy otwartym obwodzie U_{oc} ” wynosi 37V lub więcej. Umożliwi to przedstawienie oferty ciekawszej zarówno pod względem cenowym jak i jakościowym, na czym Gmina Golub-Dobrzyń może tylko skorzystać.

Odpowiedź 2.

Na rynku dostępnych jest kilku producentów oferujących produkty spełniające parametry określone w programie funkcjonalno użytkowym. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów określonych w programie funkcjonalno użytkowym.

WOJT
Marek Kłowiec