

Dotyczy postępowania Przetargowego: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Macikowie.

Pytania:

1. Jakiego rodzaju i parametrów oraz sposobu otwierania ma być brama garażowa?

Odp.1. Brama garażowa segmentowa, otwierana ręcznie.

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczących pomieszczeń piwnicy i wieży, nie pokrywa się z zakresem robót podanym w przedmiarze i opisie technicznym – załącznik nr 8. Proszę o wyjaśnienie Specyfikacji Technicznej?

Odp. 2. Poprawiono specyfikację techniczną i została umieszczona na stronie internetowej.

3. W jakiej formie należy załączyć kosztorys ofertowy do oferty – szczegółowy czy uproszczony?

Odp. 3. Należy załączyć kosztorys szczegółowy.

4. Proszę o podanie pojemności wymiennika?

Odp. 4. Wymiennik dwupłaszczowy 200-litrowy.

Zap. Wójta
mgr Franciszek Gutowski
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego
i Promocji