

Golub-Dobrzyń, 16.01.2019r.

.....
.....
.....

Dotyczy postępowania na : **Budowę ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - etap III.**

Proszę o odpowiedź na pytania dot. przetargu na instalacje PV:

1. Czy mogą być użyte panele PV o wyższej mocy niż 310W?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wyższej mocy, o ile pozostałe parametry modułów nie są gorsze od wskazanych w dokumentacjach projektowych.

2. Czy zamiast inwerterów stacjonarnych mogą występować mikroinwertery? (nowsza technologia, możliwość komunikacji zdalnej ect.)

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w dokumentacjach projektowych, w których wskazuje podstawowe parametry zastosowanych inwerterów w poszczególnych mikroinstalacjach.

3. Proszę uszczegółowić zdanie „Zamawiający przewiduje płatności po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.” – na jakim etapie? Czy po wykonaniu fizycznie instalacji czy np. po założeniu licznika przez ZE?

Zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 2 SIWZ zamówienie obejmuje m.in. wykonanie prac montażowych dla 28 instalacji oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR.

W związku z tym protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany po załatwieniu wszelkich formalności tj. po założeniu przez ZE liczników dla wszystkich wykonywanych instalacji.

Z up. WÓJTA
mgr Krzysztof Pieczka
Sekretarz Gminy