

TI.2710.19.2.2018

Golub-Dobrzyń, 20.09.2018r.

GMINA GOLUB-DOBRYŃ
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 66 683 54 00-03, fax 66 683 54 04
KRS 0030037022 REGON 87111200

.....

.....

.....

Dotyczy postępowania na: **Budowę ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.**

Pytania i odpowiedzi:

- 1) Wnosimy o obniżenie wymogu odporności na ssanie do 2400 Pa albo przedstawienie co najmniej 3 kart katalogowych modułów obecnie dostępnych w sprzedaży i spełniających wszystkie wymagania, a także o potwierdzenie, że wszystkie dachy budynków wytrzymają wiatr o prędkości 335 km/h.

Zamawiającemu zależy na tym, aby materiały zastosowane w budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, spełniały wysokie wymagania wytrzymałościowe, jakościowe i służyły mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń bezusterkowo przez wiele lat. Zamawiający uważa również, że materiały zapisane w specyfikacji projektowej są ogólnie dostępne na rynku dla każdego wykonawcy, nie tylko u jednego dostawcy czy producenta. Jednakże Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów fotowoltaicznych z parametrem obciążenia modułu siłą ssącą $\geq 2400\text{Pa}$.

- 2) Zgodnie z §5 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający przewiduje wyłącznie płatność końcową po odbiorze całości wykonanych prac. Zawracamy się z prośbą o umożliwienie fakturowania częściowego, np. comiesięcznego zgodnego z rzeczywistym zaawansowaniem robót.

Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie comiesięczne.

Z up. WÓJTA
mgr Krzysztof Pieczka
Sekretarz Gminy