

TI.2710.15.2.2015

**GMINA
GOLUB-DOBRZYŃ**

Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056 683 54 01, fax 056 683 52 76
NIP: 5020037022 REGON: 871118589

Golub-Dobrzyń, dnia 26.08.2015

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie panela fotowoltaicznego o danych technicznych:

- napięcie przy otwartym obwodzie U_{oc} o wartości 37,77 V (wymagane z SIWZ $\geq 38,0$ V) biorąc pod uwagę, iż oferowany panel posiada lepsze parametry takie jak:
- wyższa sprawność o wartości 15,67% (wymagane w SIWZ min. 15,35%)
- większa wytrzymałość na obciążenia statyczne o wartości 6000 Pa (wymagane w SIWZ 5400 Pa)

Odpowiedź:

1. Wymagania techniczne dla modułów fotowoltaicznych zostały określone w pkt.7.2 Programu funkcjonalno-użytkowego.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów o parametrach gorszych niż podane w PFU.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o parametrach lepszych niż określone w PFU.

WÓJT
Marek Głowicz