

Golub-Dobrzyń, 12.05.2014r.

.....
.....
.....
.....


Dotyczy postępowania na: **Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Białkowie.**

Pytania:

1. Po analizie dokumentów prosimy o sprecyzowanie jaki materiał należy przyjąć na pokrycie dachu? W dokumentacji projektowej jako pokrycie dachowe występuje blachodachówka w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej a w pozostałych dokumentach przetargowych (specyfikacji technicznej i przedmiarze robót) występuje dachówka ceramiczna.
2. Jeżeli do wyceny jako pokrycie dachowe należy przyjąć dachówkę ceramiczną, to następnie pytanie brzmi – czy przekroje konstrukcji dachowej wyszczególnionej w projekcie budowlanym pozostaną bez zmian, czy należy je zwiększyć i o ile ze względu na pokrycie dachówką ceramiczną.
3. Jeżeli pokrycie ma być z dachówki ceramicznej, to prosimy o sprecyzowanie jej rodzaju?

Odpowiedzi:

1. Na pokrycie dachowe należy zastosować blachodachówkę.
- 2.


Zap. Wojta
Andrzej Franciszek Gutowski
Główny Referat Techniczno-Inwestycyjny
i Promocji