

Golub-Dobrzyń, 12.12.2017r.

TI.2710.21.2.2017

.....
.....
.....

Dotyczy postępowania na : **Budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń**

Pytania:

Proszę o uszczegółowienie następujących pozycji przedmiaru: 27 d.1.2 ,
75 d.1.8, 89 d.1.9 i 90 d.1.9.

Odpowiedzi;

poz.27 d.1.2. - dotyczy rozbiórki istniejącego obiektu małej architektury - kwietnika z kamieni przy wjeździe do ZUW w Ostrowitem. Jest to gazon o powierzchni 5,0 m² układany na gruncie z kamieni narzutowych, wysypywany drobnym kruszywem i obsadzony roślinami skalnymi. Dodatkowo od strony rowu jest oddzielony metalową barierką długości 3,0 m (do zdemontowania).

poz.75 d.1.8. - dotyczy wykonania odwodnienia liniowego niskiego o wysokości 16 cm, krytego rusztem żeliwnym, do przeprowadzenia wód opadowych i roztopowych prowadzonych przez ścieki korytkowe na szerokości zjazdów na posesję (odwodnienie wskazane na stronach 76/77 projektu budowlanego).

poz.89 d.1.9. - dotyczy ustawienia na terenie parkingu dla rowerów typowego stojaka z rur dla ustawienia/przymocowania roweru.

poz.90 d.1.9.- dotyczy ustawienia na parkingu dla rowerów prefabrykowanych z betonu stołów dla korzystających z parkingu. Stół i siedziska stanowią jeden element prefabrykowanych. Ilość miejsc siedzących przy jednym stole - 4.

Z upr. WÓJTA
mgr Krzysztof Pieczka
Sekretarz Gminy