

.....
.....
.....

Dotyczy postępowania na: **Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.**

Pytania:

1. Czy Wykonawca może zaoferować oczyszczalnie przydomowe, które na dzień składania ofert nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu (deklaracji i kompletu raportów dla normy 12566-3?)
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mu oczyszczalni (wg SIWZ - należy wskazać typ oferowanych oczyszczalni w kosztorysie), a w sytuacji gdy nie będą one miały kompletu dokumentów dopuszczających do obrotu - a potem zamianę na inne (posiadające deklaracje i raporty)?
3. Jeśli zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mu produktów bez dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, to jak chce egzekwować sprawdzenie tego na etapie oceny ofert a potem wykonanie umowy w sytuacji gdy wykonawca zaoferuje mu oczyszczalnie (bez dokumentów, np. w trakcie badania w laboratorium), gmina ofertę przyjmie - zostanie podpisana prawnie wiążąca strony umowa (ze wskazaniem konkretnych produktów w kosztorysie) - a potem tych produktów inspektor nie pozwoli wkopać z uwagi na brak wszystkich dokumentów?
4. Czy pozwala się na zamontowanie studzienki do poboru próbek ścieków oczyszczonych która nie jest dopuszczona do obrotu jako wyrób budowlany?
5. Jak udowodnić dla Gminy na etapie oceny ofert, że oferujemy dopuszczone do obrotu wyroby budowlane?
6. Jak oceniać będzie (na etapie oceny ofert) Gmina zgodność złożonej oferty z projektem i STWiOR? Wykonawca może się pomylić i złożyć ofertę na dostawę np. szamb? Oferta zostaje przyjęta jako najtańsza i musi być jako taka wykonana? Jako Wykonawca stać będziemy na stanowisku obowiązku wykonania zadania z materiałów ujętych przez nas w kosztorysie.
7. W wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r. sygn. akt: KIO 1292/11, **KIO** uznała, iż brak wskazania i skonkretyzowania przedmiotu dostawy na etapie składania ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z **siwz** polegającą na niewłaściwym, tzn. niezgodnym z wymaganiami siwz, opisanu przedmiotu dostawy. Czy w związku z tym, Wykonawca ma obowiązek w ofercie określić rodzaj i nazwę oferowanych oczyszczalni - nawet jeżeli oferuje oczyszczalnie zaprojektowane (a tym bardziej równoważne do zaprojektowanych)
8. W którym momencie procedury przetargowej i w jaki sposób Zamawiający oceni zgodność oferty z SIWZ?

9. Dotyczy umowy podpisanej przez Inwestora z Urzędem Marszałkowskim (par. 5, ust. 2 litera „f”). Czy w związku z tym zapisem, Zamawiający wymaga zamontowania studzienki do poboru próbek ścieków oczyszczonych? Czy to może być sama rura przelotowa? Proszę określić rozwiązanie techniczne tego elementu.
10. Na jakiej podstawie Zamawiający określi zgodność oferowanych wyrobów z projektem względem art. 89 ust. 1 Pzp?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Wykonawca nie może zaoferować oczyszczalni przydomowych bez dokumentów dopuszczających do obrotu.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oczyszczalni przydomowych bez dokumentów dopuszczających do obrotu. Należy zatem dostarczyć:

- 1) deklarację CE potwierdzającą, że oczyszczalnia przydomowa jest zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013;
- 2) raport z badań skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 metodą C.6 dla warunków gruntowych wilgotnych;
- 3) dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie;
- 4) raport z badania trwałości materiału, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;
- 5) raport badania wodoszczelności oferowanych oczyszczalni, wykonany przez laboratorium notyfikowane zgodnie z aneksem A dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;
- 6) raport z badania skuteczności oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013
- 7) raport z badania odporności na ogień razem z klasyfikacją ogniową materiału z jakiego wykonana jest oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;
- 8) raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem zerowego zużycia energii elektrycznej dla przepływu nominalnego oczyszczalni.

Ad. 3. Ocena złożonych ofert nastąpi w oparciu o warunki określone w SIWZ. Do oferty należy załączyć dokumenty w celu weryfikacji urządzeń, które miałyby być zastosowane przy budowie oczyszczalni przydomowych.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków bez dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013 .

Ad. 5. Do oferty należy złożyć następujące dokumenty:

- 1) deklarację CE potwierdzającą, że oczyszczalnia przydomowa jest zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych urządzeń;
- 2) raport z badań skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 metodą C.6 dla warunków gruntowych wilgotnych;
- 3) dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie;
- 4) raport z badania trwałości materiału, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;
- 5) raport badania wodoszczelności oferowanych oczyszczalni, wykonany przez laboratorium notyfikowane zgodnie z aneksem A dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;

- 6) raport z badania skuteczności oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;
 - 7) raport z badania odporności na ogień razem z klasyfikacją ogniową materiału z jakiego wykonana jest oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;
 - 8) raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem zerowego zużycia energii elektrycznej dla przepływu nominalnego oczyszczalni.
- Ad. 6. Ocena ofert nastąpi na podstawie złożonych dokumentów jak w pkt 2 odpowiedzi.
- Ad. 7. Wykonawca powinien w ofercie wskazać rodzaj oczyszczalni przydomowych.
- Ad. 8. Zamawiający oceni zgodność ofert ze SIWZ, po otwarciu ofert przez Komisję przetargową.
- Ad. 9. Należy wybudować oczyszczalnie przydomowe zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.
- Ad. 10. Zamawiający zgodność oferowanych przez wykonawcę, wyrobów określi w oparciu o SIWZ, projekt budowlany i dokumenty jak niżej:
- 1) deklarację CE potwierdzającą, że oczyszczalnia przydomowa jest zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013;
 - 2) raport z badań skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 metodą C.6 dla warunków gruntowych wilgotnych;
 - 3) dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie;
 - 4) raport z badania trwałości materiału, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;
 - 5) raport badania wodoszczelności oferowanych oczyszczalni, wykonany przez laboratorium notyfikowane zgodnie z aneksem A dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;
 - 6) raport z badania skuteczności oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013
 - 7) raport z badania odporności na ogień razem z klasyfikacją ogniową materiału z jakiego wykonana jest oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013;
 - 8) raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem zerowego zużycia energii elektrycznej dla przepływu nominalnego oczyszczalni.

Z up. WÓJTA
mgr Krzysztof Pieczka
Sekretarz Gminy

