

Golub-Dobrzyń, 13.08.2020 r.

SG.2710.6.5.2020

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń**”

Pytanie:

1. W dokumentacji technicznej dla każdej z dróg brak jest opisanie konstrukcji zjazdów oraz rysunku ich przekrojów. Z przedmiarów robót wynika, że są to zjazdy bitumiczne, gdyż ich powierzchnie ujęto wraz z powierzchniami jezdni – w elementach „Nawierzchnia jezdni i zjazdy”. **Nie ujęto jednak zjazdów w elementach dot. robót ziemnych oraz podbudów. Prosimy o dodanie do dokumentacji technicznych konstrukcji i przekrojów zjazdów oraz ujęcie w przedmiarze wszystkich robót dotyczących zjazdów na wszystkich drogach.**

Odpowiedź :

1. Zjazdy stanowią przejazd przez pobocze i ich konstrukcja jest tożsama z konstrukcją poboczy i wliczona do ich powierzchni. Zjazdy mają na celu zabezpieczenie jezdni właściwej przed pęknięciami krawędzi wywołanymi w trakcie najazdów sprzętem rolniczym.


Z up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta